

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление по
Челябинской области

наименование субъекта Российской Федерации

Законному представителю
МБОУ СОШ № 45

Предписание от 09.11.2015 06/47-1- 132
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении планового выездного мероприятия по надзору в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 г. Челябинска по адресу г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 16, выявлены нарушения требований ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки», которые могут явиться причиной возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и улучшения условий воспитания детей в МБОУ СОШ № 45 предлагаю выполнить следующие мероприятия в срок до 07.08.2017:

1. Усилить контроль за выполнение требований ФЗ № 15 от 23.02.2013г. "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
2. Провести ревизию и при необходимости ремонт кровли с последующим ремонтом внутренней отделки помещений - п.п. 4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Обеспечить наполняемость классов (не более 25 человек) согласно требований п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Рекомендуется разместить учебные помещения для обучающихся 1-х классов не выше 2-го этажа, а для обучающихся 2-4 классов – не выше 3 этажа – п. 4.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Решить вопрос с использованием помещений части туалетов на 2, 3 и 4 этажах здания – п. 1.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Провести в части учебных помещениях, в т. ч. в библиотеки ремонт с заменой бумажных обоев с учётом требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10
7. Заменить в коридорах часть оконных блоков с учетом требований п.п. 6.8, 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению: своевременно выполнять замену перегоревших ламп – п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10; в некоторых учебных кабинетах оборудовать классные доски софитами – п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. Установить в кабинетах начального звена столы с регулятором наклона рабочей поверхности в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.3.
10. Оборудовать кабинет информатики в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.9, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.9.6.
11. Оборудовать кабинеты домоводства: кулинарию – механической вытяжной вентиляцией; швейную мастерскую – установить швейные машины вдоль или напротив окна - п.п. 5.13, 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
12. Усилить контроль за выполнением требований к организации питания: ежедневное меню должно быть согласовано с руководителем образовательного учреждения – п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08; организовать хранение столовой и кухонной посуды – п. 65.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.
13. Составить для всех классов среднего звена расписание занятий, равномерно распределить образовательную недельную нагрузку – п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
14. Усилить контроль за выполнением требований к санитарному содержанию помещений согласно п.п. 12.3, 12.6, 12.11, 12.12, 12.15. СанПиН 2.4.2.2015г.
15. Представить письменную информацию и документы, подтверждающие выполнение мероприятий данного предписания, в срок до 07.08.2017г. в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу г. Челябинск, ул. Елькина, 73, канцелярия.

На основании ст. 11 Федерального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ данное предписание имеет обязательную силу.

Ответственность за выполнение предписания в установленные сроки возлагается на законного представителя МБОУ СОШ № 45 в соответствии с действующим законодательством.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков

Т.В. Паладий

Т.В. Паладий